

# 污泥處理設施 煙囪氣體監察報告 2017年4月

## I. 引言

本月報旨在概述污泥處理設施在監察期內的環保表現，包括持續排放監察系統收集所得的煙氣排放數據，以及就重金屬、二噁英及呋喃定期進行的監察。

## II. 環境監察結果

污泥處理設施在廠房運作期間須定期監察煙氣排放情況。廠內設有四個焚化爐，即焚化爐AF、AE、BF和BE。焚化爐的煙氣排放均受到完備的管理及密切監測程序監察，確保設施安全運作，並符合環境標準。

焚化爐煙囪設有對主要參數的持續監測系統，確保燃燒及消除空氣污染物的過程運作良好。此外，焚化爐更具備自動切斷輸送污泥系統，倘若持續監測系統發現可能出現超逾管制參數的情況，便會自動停止輸送污泥至焚化爐。

2017年4月，三個焚化爐AE、AF和BF均在運作中。

煙囪氣體監察的排放量主要參數載於下表。所有排放記錄和由認可化驗所提供的監測結果，在發表前已經過顧問檢查及核證。所有煙囪氣體的監察結果均符合煙囪氣體質量排放限值的管制參數。

污泥處理設施  
煙囪氣體監察報告  
2017年4月

煙囪 AE

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	幅度 (kg/hr)	平均值 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(a) 持續監測 – 每小時平均值(由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	2.277	0.00 – 0.18	0.01	是
總有機碳	1.512	0.02 – 0.79	0.09	是
氯化氫 (HCl)	4.545	0.07 – 0.32	0.21	是
氟化氫 (HF)	0.306	0.02 – 0.14	0.05	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	15.147	0.01 – 12.72	2.60	是
一氧化碳 (CO)	7.578	0.01 – 0.21	0.08	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	30.303	1.08 – 12.77	4.25	是
<b>(b) 持續監測 – 日均值 (由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	0.756	0.00 – 0.03	0.01	是
總有機碳	0.756	0.05 – 0.15	0.08	是
氯化氫 (HCl)	0.756	0.18 – 0.24	0.21	是
氟化氫 (HF)	0.072	0.04 – 0.06	0.05	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	3.789	1.89 – 3.21	2.61	是
一氧化碳 (CO)	3.789	0.04 – 0.15	0.08	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	15.147	2.72 – 6.87	4.31	是

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	監察結果 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(c) 每月監測 (由認可化驗所量度)</b>			
汞	0.003789	<0.0003	是
鎘及鉍的總量	0.003789	<0.0013	是
重金屬總量 <sup>(iii)</sup>	0.0378	<0.0059	是
二噁英及呋喃 <sup>(iv)</sup>	7.575 x 10 <sup>-9</sup>	<6.570 x 10 <sup>-10</sup>	是

**污泥處理設施**  
**煙囪氣體監察報告**  
**2017年4月**

**煙囪 AF**

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	幅度 (kg/hr)	平均值 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(a) 持續監測 – 每小時平均值(由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	2.277	0.00 – 0.66	0.01	是
總有機碳	1.512	0.03 – 0.45	0.08	是
氯化氫 (HCl)	4.545	0.02 – 0.37	0.21	是
氟化氫 (HF)	0.306	0.00 – 0.14	0.05	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	15.147	0.02 – 5.92	2.55	是
一氧化碳 (CO)	7.578	0.00 – 0.10	0.02	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	30.303	0.52 – 11.90	4.06	是
<b>(b) 持續監測 – 日均值 (由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	0.756	0.01 – 0.20	0.02	是
總有機碳	0.756	0.03 – 0.13	0.08	是
氯化氫 (HCl)	0.756	0.03 – 0.26	0.20	是
氟化氫 (HF)	0.072	0.03 – 0.05	0.05	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	3.789	2.31 – 2.88	2.56	是
一氧化碳 (CO)	3.789	0.01 – 0.06	0.02	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	15.147	2.80 – 6.43	4.13	是

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	監察結果 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(c) 每月監測 (由認可化驗所量度)</b>			
汞	0.003789	0.0004	是
鎘及鉍的總量	0.003789	<0.0014	是
重金屬總量 <sup>(iii)</sup>	0.0378	<0.0062	是
二噁英及呋喃 <sup>(iv)</sup>	7.575 x 10 <sup>-9</sup>	<6.888 x 10 <sup>-10</sup>	是

**污泥處理設施**  
**煙囪氣體監察報告**  
**2017年4月**

**煙囪 BF**

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	幅度 (kg/hr)	平均值 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(a) 持續監測 – 每小時平均值(由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	2.277	0.00 – 0.24	0.00	是
總有機碳	1.512	0.00 – 0.73	0.07	是
氯化氫 (HCl)	4.545	0.06 – 0.63	0.25	是
氟化氫 (HF)	0.306	0.01 – 0.09	0.03	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	15.147	0.10 – 4.79	1.86	是
一氧化碳 (CO)	7.578	0.00 – 0.08	0.04	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	30.303	0.70 – 9.04	2.28	是
<b>(b) 持續監測 – 日均值 (由持續排放監測系統量度)</b>				
微粒 <sup>(ii)</sup>	0.756	0.00 – 0.03	0.00	是
總有機碳	0.756	0.01 – 0.16	0.07	是
氯化氫 (HCl)	0.756	0.17 – 0.36	0.24	是
氟化氫 (HF)	0.072	0.02 – 0.04	0.03	是
二氧化硫 (SO <sub>2</sub> )	3.789	1.56 – 2.03	1.86	是
一氧化碳 (CO)	3.789	0.03 – 0.06	0.04	是
氮氧化物 (NO <sub>x</sub> ) 以二氧化氮 (NO <sub>2</sub> ) 計算	15.147	1.62 – 3.39	2.27	是

參數	排放限值 <sup>(i)</sup> (kg/hr)	監察結果 (kg/hr)	達標 (是/否)
<b>(c) 每月監測 (由認可化驗所量度)</b>			
汞	0.003789	<0.0003	是
鎘及鉍的總量	0.003789	<0.0013	是
重金屬總量 <sup>(iii)</sup>	0.0378	<0.0059	是
二噁英及呋喃 <sup>(iv)</sup>	7.575 x 10 <sup>-9</sup>	<7.072 x 10 <sup>-10</sup>	是

**污泥處理設施  
煙囪氣體監察報告  
2017 年 4 月**

註釋

- (i) 量度結果均以溫度為攝氏零度、壓力為 101.325 kPa、完全乾燥的狀況作計算基準，並以排氣含氧量 11% 為參考基準作校正。
- (ii) 微粒指可吸入懸浮粒子，即空氣中的懸浮粒子，其標稱氣動直徑為 10 $\mu$ m 或更小。
- (iii) 在最短 30 分鐘及最長 8 小時取樣期內的平均值，包括銻、砷、鉛、鈷、鉻、銅、錳、釩及鎳。
- (iv) 在 6 至 8 小時取樣期內的平均值。